



Коды ошибок для серий 54xx

Ошибка	Расшифровка
F1	Ошибка датчика комнатной температуры в помещении
F2	Внутренняя неисправность катушки и неисправность датчика
F3	Неисправность датчика температуры наружного теплообменника
F4	Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
E0	Ошибок нет
P2	Защита от перегрева в помещении
P3	Защита катушки внутреннего блока от замерзания